

Amandine Buttin

De: VAN WIELE Cédric <Cedric.VANWIELE@cspo.be>
Envoyé: mercredi 17 mai 2023 15:06
À: Karlien Verbert; Amandine Buttin; ASSAR - QUERTINMONT Pierre-Michel; ASSAR - VAN ELEWYCK Christine
Cc: ASSAR - MASSA Jean; ARNOULD Christophe; MAJKUT Sylvie; RIGOT Emmanuel
Objet: CSPO Nouvel hôpital site Louvrance : Besoin de l'avis des compagnies distributrices pour le dépôt de notre permis unique - Dossier 11088 - Chemin du Charron - WV - Extension/renforcement

Bonjour

Vous trouverez ci-joint la confirmation de l'INBW sur la faisabilité de raccordement de notre projet sur base d'un débit de pointe souhaité de 44m³/h et d'un volume journalier estimé à 144m³.

Bien à vous
Cédric

Cédric VAN WIELE

Département Techniques & Facilities

Chef de Département

CLINIQUE SAINT-PIERRE

Avenue Reine Fabiola 9

1340 OTTIGNIES

cedric.vanwiele@cspo.be

+32 (10) 43 66 90

Demandes d'intervention en interne : <http://archibus:8080/archibus/login.axvw>

Dispatching technique : +32 (10) 43 73 03 secretariat.technique@cspo.be



De : Eau potable - Boîte Etudes <etudes@inbw.be>

Envoyé : mercredi 17 mai 2023 10:59

À : VAN WIELE Cédric <Cedric.VANWIELE@cspo.be>

Cc : Dominique Verlaine <dominique.verlaine@inbw.be>

Objet : TR: CSPO Nouvel hôpital site Louvrance : Besoin de l'avis des compagnies distributrices pour le dépôt de notre permis unique - Dossier 11088 - Chemin du Charron - WV - Extension/renforcement

Attention: Ceci est un courriel extérieur à la clinique . Soyez extrêmement vigilant en ouvrant les pièces jointes. En cas de doute, appuyez sur Ctrl + Alt + F et transférez le courriel original à l'équipe sécurité : securite.it@cspo.be.
Merci pour votre vigilance.

Monsieur Van Wiele bonjour,

En réponse à votre demande, je vous confirme la faisabilité de votre projet.

Vous noterez néanmoins que, comme déjà évoqué, expliqué et discuté en réunion préparatoire, le raccordement du nouvel hôpital sera subordonné à la mise en œuvre des renforcements de réseaux nécessaires.

Ces travaux devront permettre l'alimentation de votre projet avec un débit de pointe souhaité de 44m³/h et un volume journalier estimé à 144m³.

D'autre part ces travaux permettront aussi le basculement de l'alimentation du projet sur un réseau alternatif en cas de problème survenu sur l'alimentation.

Une offre d'extension/renforcement et une offre de raccordement pourront être établies une fois tous les éléments techniques nécessaires en notre possession.

Enfin, vous noterez que nous avons créé en nos services un dossier concernant ce projet. Il porte la référence n°11088 que je vous invite à mentionner dans les échanges futurs.

Toujours à votre écoute.
Cordialement.



Votre partenaire économique et
environnemental en Brabant wallon.

Thierry WAUTHIER
Chef de bureau
Service études
Distribution d'eau

Rue Emile François, 27
1474 GENAPPE(Ways)

T: 067/28.01.70
F: 067/28.01.97



www.inbw.be

Respectons l'environnement. N'imprimez ce mail que si nécessaire.

Ce message et ses pièces jointes peuvent contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le destinataire escompté, merci de le détruire et d'en avertir l'expéditeur immédiatement. Il est interdit de copier, divulguer, transmettre tout élément du présent message sans autorisation préalable de l'émetteur. Les informations ou ordres de quelque type que ce soit, contenus dans le présent message, ne peuvent en aucun cas engager l'Intercommunale (in BW). Seul un courrier à en-tête, portant une ou des signature(s) manuscrite(s) autorisée(s), engage l'Intercommunale.

De : VAN WIELE Cédric <Cedric.VANWIELE@cspo.be>

Envoyé : mardi 9 mai 2023 09:12

À : Eau potable - Boîte Etudes <etudes@inbw.be>

Objet : RE: CSPO Nouvel hôpital site Louvrance : Besoin de l'avis des compagnies distributrices pour le dépôt de notre permis unique


Bonjour Mr Wauthier,

Je viens de vous renvoyer les fichiers techniques impétrants pour notre nouvel hôpital de Wavre.

<https://we.tl/t-YYZJWYyLzR>

Bien à vous

Cédric Van Wiele



Cédric VAN WIELE

*Département Techniques & Facilities
Chef de Département*

CLINIQUE SAINT-PIERRE

Avenue Reine Fabiola 9
1340 OTTIGNIES

cedric.vanwiele@cspo.be

+32 (10) 43 66 90

Demandes d'intervention en interne : <http://archibus:8080/archibus/login.axvw>
Dispatching technique : +32 (10) 43 73 03 secretariat.technique@cspo.be

De : Eau potable - Boîte Etudes <etudes@inbw.be>

Envoyé : jeudi 4 mai 2023 21:18

À : VAN WIELE Cédric <Cedric.VANWIELE@cspo.be>

Objet : RE: CSPO Nouvel hôpital site Louvrance : Besoin de l'avis des compagnies distributrices pour le dépôt de notre permis unique

Attention: Ceci est un courriel extérieur à la clinique . Soyez extrêmement vigilant en ouvrant les pièces jointes. En cas de doute, appuyez sur Ctrl + Alt + F et transférez le courriel original à l'équipe sécurité : securite.it@cspo.be.
Merci pour votre vigilance.

Monsieur Van Wiele bonjour,

Pas de souci, je patiente.

Toujours à votre écoute.
Cordialement.



Votre partenaire économique et
environnemental en Brabant wallon.

Thierry WAUTHIER
Chef de bureau
Service études
Distribution d'eau

Rue Emile François, 27
1474 GENAPPE(Ways)

T: 067/28.01.70
F: 067/28.01.97



www.inbw.be

Respectons l'environnement. N'imprimez ce mail que si nécessaire.

Ce message et ses pièces jointes peuvent contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le destinataire escompté, merci de le détruire et d'en avvertir l'expéditeur immédiatement. Il est interdit de copier, divulguer, transmettre tout élément du présent message sans autorisation préalable de l'émetteur. Les informations ou ordres de quelque type que ce soit, contenus dans le présent message, ne peuvent en aucun cas engager l'Intercommunale (in BW). Seul un courrier à en-tête, portant une ou des signature(s) manuscrite(s) autorisée(s), engage l'Intercommunale.

De : VAN WIELE Cédric <Cedric.VANWIELE@cspo.be>

Envoyé : mercredi 3 mai 2023 19:09

À : Eau potable - Boîte Etudes <etudes@inbw.be>

Objet : Re: CSPO Nouvel hôpital site Louvrance : Besoin de l'avis des compagnies distributrices pour le dépôt de notre permis unique

Bonjour

Je suis à l'étranger actuellement et dans l'incapacité de vous renvoyer les fichiers.

Je serai de retour mardi prochain , je vous les envoie au plus vite.

Bien à vous

Cedric Van Wiele

Cédric VAN WIELE

Infrastructures & Techniques

Chef de Département

CLINIQUE SAINT-PIERRE

[Avenue Reine Fabiola 9](#)

[1340 OTTIGNIES](#)

cedric.vanwiele@cspo.be

[+32 \(0\) 10 43 66 90](tel:+322010436690)

Le 3 mai 2023 à 08:10, Eau potable - Boîte Etudes <etudes@inbw.be> a écrit :

Attention: Ceci est un courriel extérieur à la clinique . Soyez extrêmement vigilant en ouvrant les pièces jointes. En cas de doute, appuyez sur Ctrl + Alt + F et transférez le courriel original à l'équipe sécurité : securite.it@cspo.be.
Merci pour votre vigilance.

Monsieur Van Wiele bonjour,

Je m'attache à vous fournir cette semaine l'attestation de faisabilité.
Entretemps, pouvez-vous réactiver le lien We Transfert ?

Toujours à votre écoute.
Cordialement.

Thierry
WAUTHI
ER Rue Emile
François, 27

Chef de bureau
Service études

1474
GENAPPE(W
ays)







Votre partenaire économique et environnemental en
Brabant wallon.

Distributi T: www.inbw.be
on d'eau 067/28.01.7
0
F:
067/28.01.9
7


Respectons l'environnement. N'imprimez ce mail que si nécessaire.

Ce message et ses pièces jointes peuvent contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le destinataire escompté, merci de le détruire et d'en avvertir l'expéditeur immédiatement. Il est interdit de copier, divulguer, transmettre tout élément du présent message sans autorisation préalable de l'émetteur. Les informations ou ordres de quelque type que ce soit, contenus dans le présent message, ne peuvent en aucun cas engager l'Intercommunale (in BW). Seul un courrier à en-tête, portant une ou des signature(s) manuscrite(s) autorisée(s), engage l'Intercommunale.

De : VAN WIELE Cédric <Cedric.VANWIELE@cspo.be>
Envoyé : mardi 25 avril 2023 11:04
À : Dominique Verlaine <dominique.verlaine@inbw.be>
Cc : Eau potable - Boîte Etudes <etudes@inbw.be>
Objet : RE: CSPO Nouvel hôpital site Louvrance : Besoin de l'avis des compagnies distributrices pour le dépôt de notre permis unique

Avec le rapport...

Bien à vous
Cédric Van Wiele



Cédric VAN WIELE
Département Techniques & Facilities
Chef de Département
CLINIQUE SAINT-PIERRE
Avenue Reine Fabiola 9
1340 OTTIGNIES
cedric.vanwiele@cspo.be
+32 (10) 43 66 90

Demandaes d'intervention en interne : <http://archibus:8080/archibus/login.axvw>
Dispatching technique : +32 (10) 43 73 03 secretariat.technique@cspo.be

De : VAN WIELE Cédric
Envoyé : mardi 25 avril 2023 11:02
À : dominique.verlaine@inbw.be <dominique.verlaine@inbw.be>
Cc : Eau potable - Boîte Etudes <etudes@inbw.be>
Objet : CSPO Nouvel hôpital site Louvrance : Besoin de l'avis des compagnies distributrices pour le dépôt de notre permis unique

Bonjour Mr Verlaine,

Dans le cadre du dépôt de notre permis unique pour notre nouvel hôpital CSPO sur le site de Louvrance, nous avons besoin de l'avis des compagnies distributrices sur la faisabilité de notre projet.

Pourriez-vous donc nous fournir un courrier (ou mail) confirmant la possibilité du raccordement de notre hôpital sur votre réseau.

Il est clair qu'à ce stade, il y a encore beaucoup de points techniques à confirmer et à discuter entre nous mais à ce stade, nous avons juste besoin de ce document pour pouvoir déposer notre demande de permis.

Vous trouverez ci-joint le rapport de la réunion de ce début d'année. Je vous ai envoyé un lien WETRANSFER (<https://we.tl/t-nU7CwZLnWV>) avec les plans du site, de la power house, les passages impétrants prévus et des coupes de la voirie et de la power house.

<~WRD0000.jpg>

[Dossier technique/20230411_coupe-type-impetrants-accotement-boulevard_BEG.pdf and 9 more files](#)

10 files sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'autres informations et/ou plans.

D'avance merci

Bien à vous

Cédric Van Wiele

Cédric VAN WIELE

Département Techniques & Facilities

Chef de Département

<~WRD0000.jpg>

CLINIQUE SAINT-PIERRE

Avenue Reine Fabiola 9

1340 OTTIGNIES

cedric.vanwiele@cspo.be

+32 (10) 43 66 90

Demandes d'intervention en interne : <http://archibus:8080/archibus/login.axvw>

Dispatching technique : +32 (10) 43 73 03 secretariat.technique@cspo.be