



- LÉGENDE**
- Parois et châssis EI 120+ Portes EI 60
  - Parois et châssis EI 60+ Portes EI 30
  - Parois EI 30+ Portes EI 30 / + Portes palières E30 (ascenseurs + monte-charges)
  - Joint de dilatation
  - Voies EIG
  - ① Niveau fini
  - Ⓜ Emplacement RIA
  - Ⓜ Chemin d'évacuation
  - Demande de dérogation
  - ⬅ Sortie de secours
  - PF Pare-flamme 60'
  - EX Exutoire de fumées
  - VE Ventilation trémie
  - Porte EI 30
  - Porte EI 60

- Ascenseurs / Monte-charges / Monte-malades
- Compartment 1 - Consultations
- Compartment 2 - Revalidation - US / diurne
- Compartment 3 - Consultations
- Compartment 4 - Administration
- Compartment 5 - Dialyse - US / diurne
- Compartment 6 - Accueil - Administration
- Compartment 8 - Labo & centre de prélèvements
- Compartment 10- Hôpital de jour / diurne
- Escalier - Consultations
- SAS
- Trémie technique verticale

**Rez de Chaussée\_ NIVEAU D'EVACUATION**

- DEMANDES DE DÉROGATIONS**
- Evacuation compartiment par compartiment
  - Sortie d'un compartiment à un niveau d'évacuation
  - Sas entre compartiments
  - Cloisons vitrées EI30-EI60
  - Parois des sanitaires individuels
  - Parois à l'intérieur d'un bloc sanitaire collectif
  - Portes/Parois sans caractère EI dans les chemins d'évacuation
  - Chariots de transports stockés dans les chemins d'évacuation
  - Parking traite suivant 2 stratégies différentes
  - Parking ambulance - baies de ventilation
  - Monte-charges AGV
  - Cage d'escalier au niveau +4
  - Ouverture des portes dans un seul sens
  - Porte tourniquet à l'entrée
  - Escalier dans le chemin d'évacuation
  - Domaine du Blé/Largeur chemin d'évacuation
  - Domaine du Blé/ Stabilité au feu des éléments structurels
  - Normes de réaction au feu et de résistance au feu
  - Distance d'évacuation

Echelle 1:200  
0 2 4 10 20 m

**Site de Louvranges, Clinique Saint-Pierre**  
Projet de construction et d'exploitation d'un nouvel hôpital général d'une capacité maximale de 441 lits, 129 places de jour et d'une crèche de 42 places.

**MAITRE DE L'OUVRAGE (MO)**  
O.S.G.I. Clinique St Pierre (CSPO)  
Av. Reine Fabiola 9, 1340 Otignies L-LN  
+32 (0)10 437 211  
www.csपो.be

Pour SIAO  
DR PIERRE Coordonnateur Général  
Directeur Médical

Designé par  
**Dr Philippe PIERRE**  
www.pierre.be

**SOCIÉTÉ SIMPLE DE MAITRISE D'OUVRAGE (SMO)**  
SS AIG (Société Simple Assa Ingenium Greisch)  
Chaussée de la Hulpe, 181/2 1170 Bruxelles  
+32 (0)2 676 71 00

Pour SIAO  
Renoud CHEVAISSE Architecte  
Maîtrise SIAO

Designé par  
**Renoud Chevaissse**  
www.renoudchevaissse.be

**assa architects**  
Chaussée de la Hulpe, 181/2  
1170 Bruxelles  
+32 (0)2 676 71 00  
www.assa.be

**Ingenium**  
Nieuwe Sint Annastraat 33  
2000 Brugge  
+32 (0)3 686 45 30  
www.ingenium.be

**Bureau d'études Greisch**  
Avenue des Noisetiers, 25  
4031 Uccle  
+32 (0)2 346 18 14  
www.greisch.com

A 18.01.2025 Plan Module - Demande "PUN"  
D 25.09.2023 Permis de diffusion  
RCD DATE DESCRIPTION

DES / CONT  
STADE DU PROJET  
Permis Unique  
ETAT DU PLAN  
Situation projetée  
SUJET DU PLAN  
COMPARTIMENTAGE  
INCENDIE ET  
FLUX EVACUATION  
B1/H  
Plan RDC

N° DU PLAN 36 / 92 DATE REVIS 08.01.2025